

## Primärenergiefaktor für die Fernwärmegebiete der Stadtwerke Göttingen

Netzgebiet	Primärener- giefaktor $f_p$	Prüfung gemäß	gültig bis
Innenstadt	0,43	AGFW FW 309-1 u. AGFW FW 309-5	07.07.2025
Südl. Feldmark	0,50	AGFW FW 309-1 u. AGFW FW 309-5	30.06.2033
Zietenterrassen	0,62	AGFW FW 309-1 u. AGFW FW 309-5	30.06.2033