

Arbeitsbericht – Wartungsvertrag Nr.:

--	--	--	--	--	--	--	--

Name .....

Straße ..... Telefon .....

PLZ – Wohnort .....

von ..... bis ..... Datum ..... Uhrzeit .....	Anschlusswert: ..... KW
Rücklaufbegrenzung eingestellt: ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> (auf ..... Grad)	Eingestellte Wassermenge: ..... l/h

Pos.	Prüfung/Wartung der Anlagenteile	i. O.	Mängel	Bemerkung
1	Vorlaufthermometer auf Funktion			
2	Rücklaufthermometer auf Funktion			
3	Vorlaufmanometer auf Funktion			
4	Rücklaufmanometer auf Funktion			
5	Schmutzfänger reinigen			
6	Wärmetauscher auf Dichtheit			
7	Taco-Setter auf Einstellung			
8	Dichtheitskontrolle der Übergabestation			
9	Heizkreispumpe auf Funktion			
10	Boilerladepumpe auf Funktion			
11	Zirkulationspumpe auf Funktion			
12	Sicherheitsventil Heizung auf Funktion			
13	Sicherheitsventil Kaltwasser auf Funktion			
14	Wärme-Dämmung der Übergabestationen auf Beschädigung			
15	Anlagenzustand allgemein			
16	Volumenstromregler Einstellung			
17	Ausdehnungsgefäß auf Funktion			
18	Alle Anlagenfühler auf Funktion			
19	Heizungskennlinie Einstellung			
20	Uhrzeit			
21	Warmwassertemperatur Einstellung			
22	Rücklauftemperaturbegrenzung auf Funktion			
23	Motorventile auf Funktion			

Regelungsparameter aufgenommen: ja  nein

24	Sonstige Vereinbarungen:

Allgemein:

	Die Anlage weist Mängel auf.
	Die Anlage ist aus sicherheitstechnischen Gründen sofort außer Betrieb genommen und der Auftraggeber ist informiert.

Bestätigung der ausgeführten Wartungs- und Inspektionsarbeiten:

..... Datum	..... Monteur	..... Kunde
----------------	------------------	----------------