

# BESCHEINIGUNG

Für die Wärmeversorgung aus dem Fernwärmesystem

**Südliche Feldmark**

der

**Stadtwerke Göttingen AG**

wurde basierend auf den Energiebilanzen

der Jahre 2010, 2011, 2012 und 2013 der Erzeugeranlagen

gemäß der Berechnungsvorschrift

nach FW 309-1 (Stand: 05/10) ein Primärenergiefaktor von

$$f_{P,FW} = 0,00$$

ermittelt.


Die Wärmebereitstellung erfolgte zu einem Anteil von

**51 %**

aus Kraft-Wärme-Kopplungsprozessen.

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 30.06.2023.

Dresden, 09. September 2013



Jörg Seyffarth

$f_P$ -Gutachter-Nr.: FW 609-124